


詳細

プロジェクト名:	Demo
セクション名:	Floor 2
センサー名:	Sensor 3
場所:	-
登録者:	Giatec
打設時間:	2016-09-24 3:23
ミックス(配合)ID:	Demo mix 2
マチュリティー方式:	温度時間方式
基準:	0 °C
校正係数:	a =1.00 b =9.70
コメント:	Sample Comment.


試験結果

最高温度:	38.3 °C
最小温度:	17.5 °C
マチュリティー指数:	2854 °C-hrs
強度:	34.5 MPa

温度



マチュリティー



強度

